

Brukermanual

Åpning av golvplater

- Plater som er tilpasset, f.eks. ved vegg, søyler og rammer, må alltid plasseres tilbake på nøyaktig samme posisjon de ble løftet opp i fra. Feilplassering av tilpassede plater kan føre til glipper, skader på kanter osv.
- Det må ikke fjernes plater i hele rader eller områder, f.eks. rutenett på 4x4 plater. Dersom dette skjer, kan linjene forskyves.
- Hvis mer enn en plate skal løftes opp skal dette skje ved bruk av «sjakkmønster», dvs annenhver plate.
- Hvis plater skal løftes opp, skal dette skje ved bruk av dobbel vakuumløfter. Bruk av skrutrekker eller lignende ødelegger kantlisten som sitter rundt platene.

Bruk av vakuumløfter

- Ved bruk trykkes sugekoppene ned mot platen med låsetappene i åpen posisjon. Deretter vris låsetappene 90 grader
- Før bruk av vakuumløfter må platene være rengjort og fri for smuss, støv osv. • Før bruk av vakuumløfter må hodene på vakuumløfter være rengjorte og frie for smuss, støv osv.
- Vakuumløfter må ikke legges henslengt på gulv eller andre plasser da skader kan oppstå på vakuumløfter, f.eks. kanten på hodet. Skader på vakuumløfter kan føre til at man ikke oppnår tilstrekkelig vakuum for å kunne løfte platene.

Rengjøring

Rengjøring skal skje i henhold til Blix Datagulv AS sin vedlikeholdsinstruks.

Arbeid på installasjonsgulv

Det må vises varsomhet ved arbeid oppå gulvet. Stilas, trapper osv. må ikke dras over gulvet da dette kan medføre riper i belegget

Fresing av hull

Fresing av hull kan utføres ved bruk av hullsag. På undersiden av platene sitter det en 0,5mm stålplate. For å fjerne dette stål laget brukes det en hullsag som er 10mm større enn hullet som skal freses fra oversiden. Når hullsagen har gått gjennom stålet vippes stål laget av med en skrutrekker og hullet freses ferdig fra oversiden.

Før hulltaking utføres forutsettes det at man er kjent med kapittelet om hulltaking i Blix Datagulv AS sitt dokument som omhandler teknisk informasjon.

Transportering

Ved inn- og uttransportering av installasjoner og andre tunge objekter, som f.eks. tavler, må gulvet dekket til med minimum 12mm finerplater